

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230) zarządzający pływalnią prowadzi rejestr wyników pomiarów jakości wody i bieżącej obserwacji dla niecki basenowej oraz nadzór nad pracą urządzeń.

W wodzie oznaczano: pH, potencjał redox, stężenie chloru wolnego i związanego, temperaturę. Nie odnotowywano zanieczyszczeń kałowych i wymiotnych.

Po przeprowadzonej analizie wyników badań wody w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza, że incydentalnie występowały przekroczenia parametru fizykochemicznego:

- w systemie cyrkulacji – woda wprowadzana do niecki basenu sportowego:

chloroform – 1 próbka pobrana 07.02.2022 r. – wynik – 0,034 mg/l przy wymaganiu - 0,03 mg/l;

chlor związany – 1 próbka pobrana 07.02.2022 r. – wynik – 0,25 mg/l przy wymaganiu - 0,2 mg/l;

chlor związany – 1 próbka pobrana 12.09.2022 r. – wynik – 0,34 mg/l przy wymaganiu - 0,2 mg/l;

chlor związany – 1 próbka pobrana 05.10.2022 r. – wynik – 0,28 mg/l przy wymaganiu - 0,2 mg/l.

- w niecce basenu sportowego:

chlor związany – 1 próbka pobrana 12.09.2022 r. – wynik – 0,46±0,09 mg/l przy wymaganiu - 0,3 mg/l;

chlor wolny – 1 próbka pobrana 12.09.2022 r. – wynik – 0,71 mg/l przy wymaganiu - 0,3 – 0,6 mg/l.

Przekroczenia najwyższej dopuszczalnej wartości parametrów fizykochemicznych tj. chloroform, chlor związany, chlor wolny nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się, ale wskazywały na konieczność dokonania przez zarządzającego pływalnią działań naprawczych w celu dążenia do utrzymania wartości parametrów na poziomie, zgodnym z obowiązującymi normami. Wyniki badań kontrolnych były zgodne z wymaganiami.

Woda na pływalni spełniała wymagania mikrobiologiczne, określone w przywołanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2, przez analizę:

- 1) parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1;
- 2) wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- 3) zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- 4) wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

W związku z powyższym przeprowadzona zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni Szkoły Podstawowej nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin potwierdza, że w okresie funkcjonowania obiektu użytkownicy pływalni korzystali z wody przydatnej do kąpieli.

Otrzymują:

- 1 Adresat
2. aa

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Lublinie

Aneta Grabek